

COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Territorio-Ecologia-Arredo Urbano-Cimitero-Prog.Demanio-Patrimonio-Verde
Pubblico-Manutenzione

VERBALE N°97 DEL 27.08.2013

Convocazione prot. n. 0016642

del 22.08.2013

L'anno duemilatredecim, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 12:00, presso la sede Comunale di Acì Castello si è riunita la 5ª Commissione Consiliare Permanente "Territorio-Ecologia-Arredo Urbano-Cimitero-Prog.Demanio-Patrimonio-Verde Pubblico-Manutenzione" per trattare il seguente O.d.G.:

- Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;
- Audizione Assessore al ramo e Dirigente per relazionare sugli interventi a tutela del territorio e della popolazione. Programmazione dell'Amministrazione;
- Discussione sulla zona della scogliera denominata "Dagalone": incontro con l'Amministrazione;
- Relazione sopralluogo torrente Via Vittorio Emanuele Orlando (Acitrezza);
- Varie ed eventuali.

Si da atto che sono presenti i Sig.ri Consiglieri :

- | | | |
|------------------------|------------|----------------------------------|
| • Zagame Nicola | Presidente | (Presente) |
| • Bonaccorso Salvatore | Vice Pres. | (Presente) |
| • Maugeri Antonio | Componente | (Presente) |
| • Russo Filippo | Componente | (Presente) |
| • Guarnera Antonio | Componente | (assente) |
| • Crimi Gino | Componente | (Presente, in sost. di Guarnera) |

Le sedute sono pubbliche e sono presiedute dal Consigliere Nicola Zagame.

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. G. Cavallaro.

Alle ore 12:20, il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, apre la seduta.

La Commissione passa al 1° punto all'o.d.g..

Si leggono e si approvano i verbali: n° 95 del 22.08.2013 e n° 96 del 26.08.2013.

E' presente in Commissione il Geom. Folli che, viene ringraziato dal Presidente per la sua presenza.

Il Presidente chiede chiarimenti sulla presenza dell'acqua nel torrente "Barriera".

Il Geom. Folli, inizia col riferire che, la stazione di pompaggio è vetusta, essendo stata costruita circa trent'anni fa.

All'interno della stazione, si raccolgono le acque dei residenti della zona, quelle piovane della collina di Acitrezza e tutte quelle provenienti dal Comune di Acicatena, con un flusso di notevole entità.

Relativamente al sopralluogo effettuato giovedì della settimana scorsa, si precisa che il giorno prima e la mattina del giovedì aveva piovuto, quindi rientra nella normalità l'acqua presente nel torrente.

Si precisa altresì che, la stazione quando piove non riesce a pompare tutta l'acqua che l'attraversa, quindi il maggiore afflusso non viene depurato, ma viene espulso dal cosiddetto troppo pieno.

Il cons. Crimi, chiede informazioni sulla pericolosità del quadro dell'impianto elettrico, collocato all'interno della stazione; pericoloso soprattutto, per chi manutentiona l'impianto.

Il Geom. Folli, riferisce che, per questo motivo, l'impianto è attualmente privo di manutenzione.

Prossimamente, il quadro elettrico verrà spostato all'esterno della struttura, per evitare eventuali pericoli ai manutentori della stessa.

I lavori inizieranno, non appena finisce la stagione estiva, in quanto l'impianto dovrà rimanere fermo per una settimana, con possibili esalazioni maleodoranti.

Non appena si procederà allo spostamento del quadro, si procederà ad appaltare il servizio, per la manutenzione.

Si chiede se fosse opportuno, aumentare la portata della stazione di pompaggio.

Il Geom. Folli riferisce che, nel Comune di Acicatena c'è un progetto già approvato e finanziato per € 4.000.000,00.

Attualmente, rimane da indire solo la gara d'appalto.

Questo progetto regimenterà le acque piovane del Comune di Acicatena.

Quindi, la stazione di pompaggio del torrente "Barriera", verrà spostata.

Il cons. Bonaccorso chiede, perché non si è provveduto alla copertura del torrente.

Il Geom. Folli, riferisce che, il Genio Civile non approva più progetti di copertura dei torrenti, in quanto creerebbero pericolo, per il deflusso delle acque piovane, qualora dovessero occludersi con i materiali trascinati dalle stesse.

Il cons. Bonaccorso ringrazia il Geom. Folli, per la delucidazione.

Continua Folli che, riguardo il rigagnolo d'acqua attualmente presente, fino a stamattina ho verificato i luoghi, dipende da una presumibile rottura di qualche tubo dell'acqua, nel condominio di Via Scalazza, 27.

Infatti, il Sindaco ha emesso un'ordinanza, notificata all'amministratore del condominio, affinché provveda alla risoluzione del problema.

Proprio stamani, è venuto all'U.T.C. l'amministratore, comunicando che sta provvedendo alla rimozione del problema.

Si chiede al Geom. Folli, il perché dei cattivi odori, provenienti dal torrente "Toscano", all'altezza di Via Barbagallo.

Il torrente Toscano è scoperto fino a Via Barbagallo, a valle della S.S. 114 è coperto e a lui si congiungono le "acque palombe" e il torrente "Manganelli", per poi defluire nella zona sottostante il Lungomare C. Colombo.

Quando c'è il vento proveniente dal mare, ecco che i cattivi odori vengono spinti in senso contrario e si sentono appena finita la copertura del torrente, ossia nella zona circostante la Via Barbagallo.

Si apre dibattito.

La seduta si chiude alle ore 13:40.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

