



COMUNE DI ACI CASTELLO  
Libero Consorzio di Catania

4<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente

Lavori Pubblici – Ecologia – Prot.Civile – Cimitero – Arredo Urb. - Patrimonio –  
Verde pubblico – Serv. Tecnologici – Edilizia scolastica – Fin. Extra comunali - Pesca

VERBALE N. 29  
del 29 OTTOBRE 2014

Convocazione prot. n.0019865 del 22/10/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 08,30 presso la sede Comunale di Acì Castello, e' convocata la 4<sup>^</sup> C.C.P. Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici – Ecologia – Prot.Civile – Cimitero – Arredo Urb. - Patrimonio – Verde pubblico – Serv. Tecnologici – Edilizia scolastica – Finanziamenti Extra comunali – Pesca " con il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
2. Sopralluoghi presso le Scuole : " G. Verga – Falcone – Rimini"
3. Verifica piano di Protezione Civile;
4. Varie ed eventuali.

Si dà atto che sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Zagame Nicola	PRESIDENTE	P.
La Rosa Francesco	VICE PRESIDENTE componente sostituito dal consigliere Cacciola V.	P. ESCE ALLE ORE 09,25
Zappalà Sebastiano	COMPONENTE	P. ENTRA ALLE ORE 9,15
Sciacca Orazio	COMPONENTE	A.
Tosto Salvatore	COMPONENTE	P.

La seduta è presieduta dal consigliere Zagame N.  
Svolge le funzioni di segretaria la sig.ra C. Venezia.  
La seduta è pubblica.

Il presidente constatato il numero legale dei componenti dichiara aperta la seduta alle ore 9,02.

La commissione, così come anticipato la seduta precedente, continua la relazione sul sopralluogo effettuato presso la scuola media R. Rimini di Acì Trezza il 27/10/2014, continuando peraltro a commentare e numerare le immagini fotografate che al presente verbale si allegano.. La commissione nota ( Foto n.1 e n.2), come l'accesso al piano superiore dello stabile sia interdetto al passaggio perchè inagibile su dichiarazione del responsabile della sicurezza della scuola, infatti vi è posto un cartello, sostenuto da un nastro, recante la firma del dirigente scolastico che ne vieta l'accesso (andito), ciò è dovuto alla pericolosità che si riscontra per gli alunni e per quanti fruiscono del passaggio poiché vi sono diverse infiltrazioni di acqua che, avendo reso umido il soffitto possono causare caduta di calcinacci. I commissari rilevano tra

l'altro, come dette infiltrazioni siano riscontrabili anche alle estremità del corridoio dove, come in alcune aule, si sia già intervenuto per mettere in sicurezza il tetto ( foto n. 3 - 4- 5 e n.6).

La commissione si reca quindi sul terrazzo dello stabile e si accorge che la guaina che serve da isolante e che dovrebbe proteggere il tetto, non è più adeguata poiché rotta in diversi punti come si evince dalla Foto n. 07. Il commissario Zappalà, ritiene che sia proprio questa la causa, cioè la mancanza in alcuni tratti della guaina che ha aggravato la situazione, circa le infiltrazioni d'acqua; la commissione, nota con piacere, come la scuola sia dotata di pannelli fotovoltaici Foto n. 8 - 9 - 10 - 11 - - Purtroppo alla commissione viene riferito che l'impianto risulta non funzionante e quindi si chiede agli uffici competenti di accertare le cause del mancato funzionamento. La commissione nota inoltre che le scale in ferro collocate sul terrazzo siano usurate e rese arrugginite dagli eventi atmosferici per cui alquanto pericolose e andrebbero ripristinate Foto n. 12; I commissari, si recano infine, a visionare gli spazi esterni della scuola dove vi è una pavimentazione dissestata e quindi andrebbero effettuate delle riparazioni: Foto n. 13, viene fatto notare infine alla commissione che proprio nel cortile esterno vi è una fuoriuscita di liquido ( acqua ) tale da rendere estremamente scivolosa la superficie ai fruitori della scuola: foto n. 14 e n.15, si nota tra l'altro che la struttura delle scale esterne di sicurezza avrebbero bisogno di una immediata manutenzione: Foto n. 16 e n.17. Il presente verbale verrà trasmesso, dopo l'approvazione agli Uffici competenti. I lavori odierni si concludono alle ore 10,00.

Il Segretario della Commissione



Il Presidente della 4 ^ C.C.P.  
Consigliere Zagame Nicola

