



COMUNE DI ACI CASTELLO
Libero Consorzio di Catania

4^ Commissione Consiliare Permanente

Lavori Pubblici – Ecologia – Prot.Civile – Cimitero – Arredo Urb. - Patrimonio –
Verde pubblico – Serv. Tecnologici – Edilizia scolastica – Fin. Extra comunali - Pesca

VERBALE N. 38
del 14 NOVEMBRE 2014

Convocazione prot. n.0021100 del 10/11/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 10,30 presso la sede Comunale di Acì Castello, e' convocata la 4^ C.C.P. Commissione Consiliare Permanente “Lavori Pubblici – Ecologia – Prot.Civile – Cimitero – Arredo Urb. - Patrimonio – Verde pubblico – Serv. Tecnologici – Edilizia scolastica – Finanziamenti Extra comunali – Pesca “ con il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
2. Sopralluoghi presso le Scuole : “ G. Verga – Falcone – Rimini”
3. Verifica piano di Protezione Civile;
4. Varie ed eventuali.

Si dà atto che sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Zagame Nicola	PRESIDENTE	PRESENTE	
La Rosa Francesco	VICE PRESIDENTE	PRESENTE	Sost. Il consigliere Cacciola V.
Zappalà Sebastiano	COMPONENTE	PRESENTE	Esce alle ore 11,20
Sciacca Orazio	COMPONENTE	PRESENTE	
Tosto Salvatore	COMPONENTE	PRESENTE	Entra alle ore 12,15

La seduta è pubblica.

Il presidente constatato il numero legale dei componenti la commissione comunale, dichiara aperta la seduta alle ore 10,50.

Si passa al 1° punto all'O.d.g.: lettura e approvazione verbali precedenti, si legge integralmente il verbale n. 36 del 12/11/2014 che la commissione approva all'unanimità, si dà lettura del verbale n.37 del 13/11/2014, il presidente alla lettura dello stesso, fa

rilevare come siano presenti delle imprecisioni che vanno corrette. Al fine di procedere alla relazione sul sopralluogo effettuato il 12 novembre u.s. il presidente ritiene che, il verbale possa essere esaminato successivamente dopo le dovute correzioni.

Il presidente consegna alla commissione n.18 foto inerenti il sopralluogo effettuato ad Aci Trezza nella scuola materna R.Rimini. Alle ore 11,20 esce il consigliere Zappalà.

Il presidente inizia a relazionare su quanto evidenziato: la commissione viene accolta dalla fiduciaria del preside la quale invita subito la commissione ad ispezionare il giardino sito all'interno della scuola. Il giardino si presenta privo del prato in alcune parti; sono presenti delle fontanelle che si presume siano utilizzate per innaffiare le piante del giardino per le quali la responsabile ha segnalato la pericolosità per i bambini in quanto le stesse risultano prive di opportuna protezione. (Foto 1 e 2).

Si nota altresì come i rami di alcuni alberi ad alto fusto siano appoggiati sul tetto dello stabile (Foto 3 e 4), gli stessi inevitabilmente oltre a produrre carico all'edificio ostruiscono con la naturale caduta delle foglie le grondaie collocate sul tetto dell'edificio impedendo il regolare deflusso delle acque piovane.

La commissione nota, evidenti infiltrazioni nelle zone interessate, si nota altresì come gli alberi perimetrali necessitano di essere posti in sicurezza poiché tendono a piegarsi verso l'edificio.

S evidenzia inoltre, come da Foto nn. 5-6 -- 7- 8 -9 e 10, che i pilastri strutturali presentino mancanza di copri-ferro. Il perdurare di tale stato ad avviso della commissione non potrà far altro che danneggiare ulteriormente la struttura.

Alle 12,15 entrano i consiglieri: Guarnera A. nella qualità di Capo-gruppo e Tosto S. quale componente della commissione.

Il presidente illustra ai commissari intervenuti quanto fino ad ora relazionato. Il consigliere Guarnera dichiara che, la situazione non è consona all'utilizzo delle scuole per bambini così piccoli, pertanto invita la commissione a produrre un'atto d'indirizzo o una segnalazione all'Amm.ne comunale affinché intervenga con la massima celerità per la salvaguardia della Scuola Materna. Di aci Trezza che pare abbandonata a sé stessa.

Il consigliere Maugeri, alla luce di quanto prodotto in commissione, concorda con quanto dichiarato dal consigliere Guarnera ed invita il presidente della commissione a comunicare con la massima urgenza sia all'assessore al ramo (Danubio S.) che ai funzionari preposti il potenziale stato di pericolo che potrebbe svilupparsi per bambini, docenti e personale ATA che quotidianamente frequentano la scuola.

La commissione rileva inoltre la presenza di numerosi formicai nel giardino. La fiduciaria segnala inoltre, alla commissione, come il punto di raccolta in caso di calamità, individuato nel Piano di sicurezza sia a ridosso di edifici, e quindi poco idoneo a tale finalità, la stessa riferisce alla commissione di aver provveduto attraverso una nota scritta a segnalare la problematica agli uffici competenti, al fine di individuare, un punto -- raccolta più consono.

A seguito di tale segnalazione la fiduciaria dichiara che è stato effettuato già, un sopralluogo ma ad oggi non è stata individuata nessun'altra area, La commissione chiede quindi all' Assessore al ramo, di conoscere i provvedimenti ed eventuali proposte alternative a seguito del sopralluogo effettuato.

La commissione prosegue con la propria relazione : internamente, la scuola si presenta in buono stato, le aule non presentano problemi di infiltrazioni di acqua e i bagni sono

in ottime condizioni.

Il consigliere Guarnera esce alle ore 13,45.

la commissione evidenzia inoltre come la strada di accesso alla scuola materna, risulti essere di proprietà privata. La commissione invita l'Amm.ne a valutare l'eventuale acquisizione a strada comunale. Nel frattempo, perviene il verbale n. 37 del 13/11/2014 con le correzioni effettuate, così come richiesto dal presidente, lo stesso viene letto e approvato con l'astensione del consigliere Maugeri A.

i lavori si concludono alle ore 14,00

Il segretario della commissione

C. Venezia



Il Presidente della 4^ C.C.P.
consigliere Nicola Zagame

