

COMUNE DI ACI CASTELLO

Libero Consorzio di Catania

IV[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Lavori Pubblici-Ecologia-Prot. Civile-Cimitero-Arredo Urb.-Patrimonio—Verde Pubblico-Serv. Tecnolog.-Edilizia Scolastica-Finanziamenti Extra Comunali-Pesca

VERBALE N°41 DEL 21.11.2014

Convocazione prot. 0021612

del 17.11.2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno 21 del mese di novembre alle ore 10:00 presso la sede Comunale di Aci Castello si è convocata la IV[^] Commissione Consiliare Permanente :Lavori pubblici-Ecologia-Prot. Civile-Cimitero-Arredo Urb.-Patrimonio-Verde Pubblico-Serv.Tecnolog.-Edilizia Scol.-Finanziamenti Extra Comunali-Pesca” per trattare il seguente O.d.G.:

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti.
2. Sopralluoghi presso le scuole “G.Verga”- “Falcone”- “Rimini”
3. Verifica Piano di Protezione Civile.
4. Varie ed eventuali.

Si da atto che sono presenti i Sig.ri Consiglieri :

- | | | |
|----------------------------|---------------|------------|
| 1. Zagame Nicola | PRESIDENTE | (Presente) |
| 2. Zappalà Sebastiano | Vice Pres. | (Assente) |
| 3. La Rosa Francesco | Componente | (Assente) |
| 4. Siacca Orazio | Componente | (Presente) |
| 5. Tosto Salvatore | Componente | (Presente) |
| 6. Cacciola Venerando | sost. La Rosa | (Presente) |
| 7. Cal' Marco sot. Zappalà | | (Presente) |
| 8. Maugeri Antonino | Capo gruppo | |

Svolge la funzione di Segretario sostituto il Dr. A. Quattrocchi.

La seduta è presieduta dal Consigliere Zagame Nicola.

Alle ore 10:25 il Presidente constatato il numero legale dei componenti apre la seduta.

Il verbale della seduta precedente non viene approvato perchè ancora in lavorazione.

Si prosegue con la relazione sullo stato dei luoghi dell'Istituto R. Rimini-Scuola Media di Ficarazzi. Presumibilmente il terrazzo, nella parte perimetrale, ha subito infiltrazioni d'acqua per la rottura del marmo e di alcune mattonelle (vedi foto n.1). La commissione procede a visionare la palestra la quale risulta essere chiusa ed interdetta all'utilizzo degli alunni in quanto già, da tempo, sono stati segnalati rilevanti danni. Visionando la palestra, la commissione rileva che sono in atto lavori di manutenzione straordinaria su una parete. La commissione viene a conoscenza che la ditta sta effettuando i lavori sulla parete lato sud della palestra la quale risulta essere la più pericolante. La ditta, inoltre, comunica che altri interventi andrebbero effettuati nella struttura, ma non preventivati come interventi di loro competenza. La commissione, a questo punto, prosegue nel sopralluogo dell'intera struttura

verificando lo stato dei luoghi; nello specifico si rileva come il corridoio degli spogliatoi presenti diverse crepe (vedi foto n.3). Anche il soffitto, vicino la porta d'ingresso, presenta notevoli rigonfiamento (vedi foto n.4 e 5) e le pareti presentano evidenti infiltrazioni (vedi foto n.6 e 7). Il tecnico che sta effettuando i lavori comunica alla commissione che tali vistose crepe e rigonfiamenti del soffitto, a suo giudizio, derivano dagli scalini della platea della palestra i quali spingono sulla parete causandone tali danni. Osservando la struttura dall'esterno, si notano vistose crepe anche sulla parete non soggetta agli interventi (vedi foto n.8). La commissione ritiene, quindi, che sulla base di quanto visionato i lavori della palestra andrebbero estesi anche in altre parti. Si invita, quindi, l'assessore degli uffici di competenza a valutare se gli interventi previsti siano sufficienti a garantire in sicurezza la riapertura della palestra o, se, invece debbano essere estesi anche alle altre parti sopra menzionati. Infine, la commissione procede a visionare il cortile esterno della scuola il quale appare in buone condizioni. Si nota come una parte di giardino adiacente al cortile è stato adibito al progetto di "Orti Sociali". Lo stesso risulta, quindi, giornalmente coltivato come da foto n.9.

La commissione, con quest'ultima scuola, ritiene di aver acquisito una visione globale sullo stato in cui versano le strutture scolastiche nel nostro territorio le quali risultano in parte danneggiate dal tempo in quanto trattasi di strutture ultra trentennali.

La commissione invita gli uffici preposti ad elencare tutti gli interventi che negli ultimi anni sono stati effettuati dall'ufficio su segnalazione dei Presidi. A tal proposito la commissione invita nella prossima seduta utile l'assessore alla manutenzione S. Danubio e l'assessore alle politiche scolastiche G. Patanè per discutere le problematiche riscontrate, segnalare le principali istanze comunicate alla commissione durante i sopralluoghi e proporre eventuali soluzioni.

I lavori della commissione si chiudono alle ore 11:25.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

